

Základní informace o přístupnosti

Fakultní nemocnice Olomouc, I. interní klinika - kardiologická

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, budova D1

[I. interní klinika - kardiologická | FNOL](#)

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO, 1 parkovací místo nad budovou

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO, ke vstupu vede chodník

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: NE

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné: zvonek na oddělení a sesternu

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, automatické dveře s otevíráním do strany

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: NE, jednokřídle dveře, s otevíráním do strany

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO, 9 podlaží, podlaží 2 – 8 jsou lůžkové části pro pacienty, 9 podlaží (střecha) je heliport

V budově se nachází schodiště: ANO, přímočaré dvouramenné, které se nachází ve spojovacím krčku v budově D2

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO, nachází se za spojovacím krčkem v budově D2

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 x 150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: ANO
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 – 120: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO, 145 x 230 cm
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO, dle norem ve výšce 80 – 120 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO, je možné zajistit doprovod sestry

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO, přepážka je ve výšce cca 80 – 100 cm

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO

Zařízení pro vyvolávací systém dostupné i pro osobu na vozíku: ANO ve výšce 80 – 100 cm

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO, uprostřed čekárny

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO, 210 x 185 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm, nástup z boku, 80 a 80 cm od stěn
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO, pevně ukotvené zrcadlo s policí, 55 x 40 cm
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE