

Základní informace o přístupnosti

Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, budova H1

[Klinika plicních nemocí a tuberkulózy | FNOL](#)

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO, 3 parkovací místa přímo pod vstupem

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová: ANO v cestě nestojí žádné překážky

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO, FN, Zdravotníků (linka 42)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová: ANO, ke vstupu vede chodník

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE
- rampa: ANO, betonová rampa o mírném sklonu, která vede do výšky cca 35 cm
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné: zvonek na sesternu s interkomem

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, 160 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO, otevírají se automaticky do stran

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO, 6 podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO, dvouramenné se zábradlím bez kontrastního značení, v pravé části budovy

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO, výtah se nachází v levé části budovu a je nedaleko hlavního vstupu

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 x 150 cm): ANO

- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO, 150 x 235 cm
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO, dle norem 80 – 120 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: NE
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází inf. přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO, je možné zajistit doprovod sestry

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO, orientační tabule v každém patře

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO, cca 80 – 100 cm

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: ANO

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO, výška 80 – 120 cm

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO, v levé části budovy, uzamykatelná WC rozeta zámek

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
 - odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
 - viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
 - označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
 - přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO, z chodby
- Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 x 160cm: ANO, 160 x 160 cm
Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO, dostačující rozměry
Dveře se otevírají ven: ANO
Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:
- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm, nástup z boku, 30 a 90 cm od stěn
 - pevné madlo: ANO
 - sklopné madlo: ANO
 - velké umývadlo: ANO, invalidní 42 x 54 cm, ve výšce 80 cm
 - malé umývatko: NE
 - zrcadlo: ANO, nastavitelné zrcadlo 50 x 70 cm
 - ovladač nouzové signalizace: ANO, nouzové táhlo vedle WC
 - přebalovací pult: NE