

Základní informace o přístupnosti

Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika nukleární medicíny

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, budova J3

[Klinika - Klinika nukleární medicíny | Fakultní nemocnice Olomouc \(fnol.cz\)](#)

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO, 2 parkovací místa naproti vchodu

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO, ke vchodu vede chodník

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO, FN, III. interní klinika (linka 42)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO, ke vchodu vede chodník

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Jiné:

tvonek na oddělení a sesternu

šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO

vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

u hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO, 2 podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO, přímočaré dvouramenné

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO, vedle vchodu

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 x 150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO, 145 x 240 cm
- Uvnitř kabiny se nachází:

- ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - ovladač s tlačítky: ANO, 80 – 120 cm
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE
- V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE
Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO, je možné zajisti doprovod sestry

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO, 80 – 100 cm

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO, 80 – 100 cm

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
 - odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
 - viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
 - označena reliéfním popisem / Braillově písmu: ANO
 - přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO
- Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 x 160 cm: ANO, 290 x 200 cm
Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO
Dveře se otevírají ven: ANO
Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:
- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm, nástup z boku, 50 x 190 cm
 - pevné madlo: ANO
 - sklopné madlo: ANO
 - velké umývadlo: ANO, invalidní, 55 x 65 cm, ve výšce 80 cm
 - malé umývatko: NE
 - zrcadlo: NE

- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE