

## **Základní informace o přístupnosti**

### **Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace**

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, budova O

<https://telovychova.fnol.cz/>

#### **1) Přístup k objektu**

##### **Parkování:**

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO, pod budovou 2x

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO, ke vstupu vede chodník

##### **Veřejná doprava:**

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO, FN Ortopedie (linka 42)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

#### **2) Vstup do objektu**

##### **Hlavní vchod:**

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné (prosím, uveďte)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

#### **3) Pohyb po objektu**

Objekt má více podlaží: ANO, celkem 4 podlaží, 3 nadzemní a 1 podzemní

V budově se nachází schodiště: ANO, v čekárně

##### **Zdvihací plošina:**

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

##### **Výtah:**

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO (pokud ano, prosím uveďte níže jeho specifikaci, případně doplňte, která podlaží jsou výtahem obsloužena)

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 x 150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: ANO
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 – 120cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO, 110 x 140 cm

Uvnitř kabiny se nachází:

- ovladač s tlačítky: ANO, dle norem ve výšce 80 – 120 cm.
- ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
- dotykový displej: NE
- zrcadlo: ANO
- sklopné sedátko: ANO
- madlo: ANO
- akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
- informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
- nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
- indukční smyčka se symbolem: NE
- interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

#### 4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO, stačí oslovit zaměstnance FNOL

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): ANO, za vstupem je umístěn plánec a směrovky

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

##### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO,

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO, přepážka je ve výšce cca 80 – 100 cm

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

##### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: ANO

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO, ve výšce 80 – 100 cm

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

##### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE