

Základní informace o přístupnosti

Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika psychiatrie

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, budova U

<https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/klinika-psychiatrie>

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO, FN Ortopedie (linka 42)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO, chodník

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO, automatické, otevírání do stran

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO, 5 podlaží, 4 nadzemní a 1 podzemní

V budově se nachází schodiště: ANO, naproti vstupu za dveřmi

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 x 150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE

- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): NE, 90 x 110 cm
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO, dle norem 80 – 120 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE
 - V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně / schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně / schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO, stačí oslovit zaměstnance FNOL

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO, za vstupem je umístěn orientační plánek

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: ANO
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 x 160 cm: ANO, 165 x 155 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm, nástup z boku, 20 a 85 cm od stěny
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: NE
- malé umývatko: ANO
- zrcadlo: ANO, nastavitelné 49 x 62 cm
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE