



BPZ-DINR35-800
V: 1875, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 1725, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 1575, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 1425, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 1275, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 1125, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 975, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 825, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 675, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 525, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 375, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 225, HI: B2

BPZ-DINR35-800
V: 75, HI: B2

Rozváděč:
Poloha:
Stupeň krytí:
Požární klasifikace:
Dveře:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:
Podstavec:
Vnitřní členění:
Konstrukce:
Konstrukce:

OCEP
POD omítkou (3-dílný systém)
IP30/20
Žádná
Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
835 x 2060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
720 x 1950 (Šířka x Výška)
810 x 2035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Žádný
Jeden rám šířky 720mm.
Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulů 455).

ROZVÁDĚČ R3 MDO

ROZVÁDĚČ R3 DO

ZIS

PROJEKCE ELEKTRO

Ing. DANĚK PETR
Žilinská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00
IČ: 747 312 97
e-mail: petr.danek2@seznam.cz

ELEKTROINSTALACE

Historie revizí

IDrev	ZmID	Název změny	Datum

Projektant



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

profesionalita a lidský přístup

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

I.P. PAVLOVA 185/6
779 00

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP A 1.PP OBJEKTU E - KLINIKY ORL

KLINIKA OTORINOLARYNGOLOGICKÁ A CHIRURGIE
HLAVY A KRKU - BUDOVA E

Jméno výkresu

ROZVÁDĚČ R3

Vypracoval

ING. IVO VZATEK

Datum

01/2019

Zodpovědný projektant

ING. IVO VZATEK

Datum

01/2019

Měřítko výkresu

1:100

Revize

Číslo výkresu

D.3.11