


Legenda









Stávající trafostanice
OC_9563/Nová Ulice\200814(OC) – Dětská klinika

- Hranice parcel
- Potrubí (Fakultní nemocnice Olomouc)
- Potrubí (Fakultní nemocnice Olomouc)
- El. vedení NN zemní (ČEZ Distribuce a.s.)
- El. vedení VN zemní (ČEZ Distribuce a.s.)
- El. vedení NN zemní (Fakultní nemocnice.)
- El. vedení NN zemní (Fakultní nemocnice.)
- El. vedení VN zemní (Fakultní nemocnice.)
- Vodovod (Moravská vodárenská a.s.)
- Kanalizace (Moravská vodárenská a.s.)
- Veřejné osvětlení (město Olomouc)
- Plynovod (GasNet, a.s.)
- Metalický kabel (Cetin, a.s.)

Zhotovitel stavby bude při její výstavbě respektovat podmínky vlastníků jednotlivých sítí a dotčených nemovitostí uvedené ve vyjádřeních či stanoviscích těchto subjektů. Zakreslení jednotlivých sítí je pouze informativní. Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčení všech podzemních sítí. Při souběhu a křížení podzemních sítí je třeba respektovat ČSN 73 6005. Pro práci případné umístění zařízení v ochranných pásmách je třeba zajistit souhlas vlastníků či pozorovatelů jednotlivých zařízení

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb, příslušnými ČSN, příloženými podmínkami tak, aby stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Kladení silových kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

KRESLIL:	Bc. Andrea Symerská 	VED.PROJEKTU:	Jiří Květoň 	 amperprojekt s.r.o. Sídlo: Chudnická 1059/30, 102 00 Praha 10 IČo: 24743542 // DIČ: CZ 24743542 Tel: +420 777 164 388 E-mail: jirkakveton@amperprojekt.cz www.amperprojekt.cz	Č. PARE
VYPRACOVAL:	Jiří Květoň 	KONTROLOVAL:	Jiří Květoň 		
ZODP.PROJEKTANT:	Jiří Květoň 	AUTORIZOVAL:			
INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc					
STAVBA: Dodání nové trafostanice TR OC_9563 včetně přepojení odběru pro Fakultní nemocnice Olomouc OBJEKT: SOUBOR: p.č. 702/1 k.ú. Nová Ulice				DATUM:	prosinec 2019
				STUPEŇ:	DPS
				ZMĚNA :	.
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 4
PODLAŽÍ-místnost č.				1:500	C.3
Koordinační situace - Stávající					