

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 20. 1. 2020

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem " Celková rekonstrukce TS3".

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16. 1. 2020

Dotaz č. 1

V položkovém rozpočtu jsou uvedené kabely VN 22 kV včetně výkopu. Při obhlídce místa plnění bylo sděleno že připojení trafostanice kabely VN bude řešit provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce. Prosíme o sdělení zda kabely VN včetně výkopu budou součástí dodávky zhotovitele.

Odpověď č.1

Přeložka přípojky VN není součástí realizace díla a předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 2

Při obhlídce místa plnění bylo sděleno, že v místě umístění trafostanice dojde ke kolizi s kabelem WL334 a tento kabel má být přeložen. V rozpočtu toto není zahrnuto. Je třeba do rozpočtu uvést typ kabelu, průřez a k tomu určené kabelové soubory

Odpověď č.2

Zemní práce jsou součástí „Výkazu výměr“. Typ kabelu, průřez a k tomu určené kabelové soubory jsou doplněny.

Dotaz č. 3

Při obhlídce místa plnění bylo sděleno, že stávající kabely NN, které jdou do stávající rozvodny NN budou přepojené do nové trafostanice. V rozpočtu toto není zahrnuto. Je třeba do rozpočtu uvést typ kabelu, počty kabelu, průřez a k tomu určené kabelové soubory.

Odpověď č.3

Typ kabelu, průřez a k tomu určené kabelové soubory jsou doplněny.

Dotaz č. 4

Při obhlídce místa plnění bylo zjištěno, že v prostoru umístění nové trafostanice jsou vzrostlé stromy. Prosíme o informaci zda kácení stromů a přípravu místa pro montáž nové trafostanice zajišťuje investor nebo dodavatel stavby.

Odpověď č. 4

Kácení stromů v prostoru staveniště zajišťuje zadavatel.
Příprava výkopu pro usazení trafostanice je součástí realizace díla.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení ZD č. 1 jsou opravené přílohy Technická specifikace pro realizaci díla opr(ver200120), ROZVODNA NN V TS3 opr3-Model(ver200120) a Výkaz výměr(ver200120)

Zadavatel tímto vysvětlením ZD č. 1 prodlužuje lhůtu pro podání nabídky do 28. 1. 2020 do 10 hod.

Přílohy:
Technická specifikace pro realizaci díla opr(ver200120)
ROZVODNA NN V TS3 opr3-Model(ver200120).pdf
Výkaz výměr(ver200120)