


±0,000 = STÁVAJÍCÍ 1.NP = 237,290 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN ZAMRZLA		Investor: Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tel. +420 588 441 111 www.fnol.cz	
Profese: EL		Zpracovatel dílu: Ing. Pavel Klein, Projektování elektrických zařízení Lidická 675, 667 01 Židlochovice Tel: +420 603 708 116 E-mail: klein.p@seznam.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. PAVEL KLEIN	ING. PAVEL KLEIN	ING. PAVEL KLEIN			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU U KLINIKA PSYCHIATRIE			Zakázkové číslo: DSP + DPS 45 - 2019		Paré:
Objekt: VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ IO 03			Datum: 02 - 2020		
			Stupeň: DSP + DPS		
Obsah: KNIHA SVÍTIDEL			Formát: 2 A4		Číslo výkresu: D.1.13-002
			Měřítko:		

KNIHA SVÍTIDEL

Popis standardu

Ukázka

<p>Svítidlo venkovního osvětlení LED 4000K CRI70 34W 4600lm 4000K CRI70 75000h IP66 na žárově zinkovaném bezpaticovém stožáru 4m.</p>	 
<p>Svítidlo venkovního osvětlení LED 51W 7000lm 4000K CRI70 70000h IP66 na ocelovém sloupu plození.</p>	 
<p>Nástěnné svítidlo LED 10W z hliníkového odlitku. 800lm 4000K IP65 3,6kg</p>	 