

LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD TOPNÉ VODY 70°C, OCEL-IZ
- STÁVAJÍCÍ VRAT TOPNÉ VODY 50°C, OCEL-IZ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD TOPNÉ VODY ZRUŠIT
- STÁVAJÍCÍ VRAT TOPNÉ VODY ZRUŠIT
- PŘÍVOD TOPNÉ VODY 75°C, OCEL-IZ
- VRAT TOPNÉ VODY 55°C, OCEL-IZ

LEGENDA ARMATUR A ZNAČEK

☒

PÚ

DN25 IZ

20°C

0V +

0V +

TPV15

TAV15

PŠ15

RŠ15

PROSTUP POTRUBÍ PŘES NOSNOU KONSTRUKCI

POŽÁRNÍ UCPÁVKA POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ - ROZVODY TOPNÉ VODY

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI, VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO

NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

TERMOSTATICKÝ VENTIL (přímý), DN15, Kvs=0,86

TERMOSTATICKÝ VENTIL (axiální), DN15, Kvs=0,86

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTENÍM (přímě), DN15

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTENÍM (rohový), DN15

Kvs=1,31

Kvs=1,31

±0,000 = STÁVAJÍCÍ 1.NP = 237,700 m.n.m.

Revize

Vypracoval

Popis revize

Datum

<div><div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ VE STAVBĚ</div></div><div><div>Hlavní inženýr projektu:</div><div>ING. JAN KOCMÁNEK</div><div>Vedoucí projektant zakázky:</div><div>ING. JAN ZAMRZLA</div></div><div><div>Investor:</div><div>Fakultní nemocnice Olomouc</div><div>I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc</div><div>tel. +420 588 441 111</div><div>www.fno.cz</div></div><div><div>Autorizace:</div><div></div></div></div>		<div><div>Zpracoval dluh:</div><div>TRASKO, a.s.</div><div>Na Nouzce 487/6, 682 01 Vyskov</div><div>Tel: +420 777 738 203</div><div>E-mail: m.reznicek@trasko.cz</div></div> <div><div>Odpovědný projektant:</div><div>ING. REZNIČEK MARTIN</div></div> <div><div>Vypracoval:</div><div>ING. WEBNEROVA PAVLA</div></div> <div><div>Kontroloval:</div><div>KREJČI VACLAV</div></div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>
<div><div>Akce:</div><div>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU U</div><div>KLINIKA PSYCHIATRIE</div></div>		<div><div>Zakazkové číslo:</div><div>DSP + DPS 45 - 2019</div></div> <div><div>Datum:</div><div>02 - 2020</div></div> <div><div>Stupeň:</div><div>DSP + DPS</div></div> <div><div>Formát:</div><div>3 A4</div></div> <div><div>Paré:</div><div></div></div>
<div><div>Objekt:</div><div>OBJEKT U - KLINIKA PSYCHIATRIE</div></div>		<div><div>Měřítko:</div><div>1:50</div></div> <div><div>Číslo výkresu:</div><div>D.1.01.4b-101</div></div>
<div><div>Obsah:</div><div>PŮDORYS 1.NP - ÚPRAVY AKUTNÍCH POKOJŮ</div></div>		