

KABELOVÝ ŘEZ 1:20

VE VOLNÉM TERÉNU
V CHODNÍKU



ZEMINA

ZÁSYP (V PROSTORU CHRÁNIČKY BEZ KAMENŮ)

PÍSKOVÉ LOŽE

Kabel CYKY 4x16 v chráničce Kopoflex 63/52
Kabel CYKY 3x2,5 v chráničce Kopoflex 40/32

SB4	133	300	425	345	770	500
SB5	133	300	425	345	770	500
SB6	133	300	525	345	870	600
JB8	159	300	675	695	1370	800
JB9	159	300	675	695	1370	800
JB10	159	300	675	695	1370	800
JB11	159	300	675	695	1370	1000
JB12	159	300	675	695	1370	1000



STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO, BUDE PONECHÁN STOŽÁR A SVÍTIDLO BUDE NOVÉ - LED 34W 4600lm 75000h IP66

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO RUŠENÉ

SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ LED 34W 4600lm 75000h IP66 NA ZINKOVANÉM STOŽÁRU 4m

SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ LED 51W 7000lm 70000h IP66 NA OCELOVÉM SLOUPU OPLOCENÍ

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 10W PRO OSVĚTLENÍ ALTÁNU

STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA VO

RUŠENÁ (PŘELOŽENÁ) KABELOVÁ TRASA VO

NOVÁ KABELOVÁ TRASA VO KABELEM CYKY 4x16

NOVÁ KABELOVÁ TRASA VO KABELEM CYKY 3x2,5

ROZVODNÁ SOUSTAVA — 3 NPE AC 400 V / TN–S, 3 PEN AC 400 V / TN–C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM (ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE) — DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 3 — AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE, DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

±0,000 = STÁVAJÍCÍ 1.NP = 237,290 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN ZAMRZLA

Investor:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
tel. +420 588 441 111
www.fnol.cz

Profese: EL

Zpracovatel dílu:
Ing. Pavel Klein, Projektování elektrických zařízení
Lidická 675, 667 01 Židlochovice
Tel: +420 603 708 116
E-mail: klein.p@seznam.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. PAVEL KLEIN	ING. PAVEL KLEIN	ING. PAVEL KLEIN

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU U KLINIKA PSYCHIATRIE**

Zakázkové číslo: DSP + DPS 45 - 2019
Datum: 02 - 2020
Stupeň: DSP + DPS
Formát: 5 A4
Paré:

Objekt: VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ IO 03

Obsah: SITUACE VO

Měřítko: **1:200**

Číslo výkresu: **D1.13-101**