

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 2. 6. 2020

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Oprava střešního pláště na budově garáže QZ11“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 1. 6. 2020

Dotaz:

Dotaz ohledně veřejné zakázky „Oprava střešního pláště na budově garáže QZ11“, kde v rozpočtu je uvedena v položce D+M vrchního SBS pásu 4,2mm s přírodní břidlicí tloušťka pásu 4,2 mm, ale v zadávacích podmínkách v bodě č. 2 Předmět zakázky je uveden vrchní asfaltový modifikovaný pás SBS o tloušťce 5,2 mm. Který z údajů je správný?“

Odpověď:

Platí údaj uvedený ve výkazu výměr, tj. D+M vrchního SBS pásu 4,2mm s přírodní břidlicí.