


Požárně bezpečnostní řešení stavby

STUPEŇ PD:			
NÁZEV PROJEKTU:	Instalace přístupového systému do výtahů ve FN Olomouc		
MÍSTO:	areál FN Olomouc, Nová Ulice - Olomouc		
INVESTOR:	IČ: 00098892 obchodní firma: Fakultní nemocnice Olomouc sídlo: I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc - Nová Ulice		
ZPRACOVAL:	Ing. Jaromír Dejl, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, č.: 1201256		
ČÍSLO OSVĚDČENÍ:	Š - 155/96		
PODPIS:			
MOB. TEL.:	777 583 699	E-MAIL:	dejl.jaromir@gmail.com

OBSAH:

Základní údaje	2
Technické požadavky	2
Závěr.....	2

Základní údaje

Jedná se o instalaci přístupového systému do výtahu v budovách v areálu FN Olomouc a to za účelem vyhrazení vybraných výtahů pro potřeby jednotlivých oddělení FN Olomouc (zrychlení přesunu pacientů, materiálů a personálu).

Technické požadavky

V případě neevakuačních výtahů, nejsou na přístupový systém žádné požadavky ze strany PBS, přístupový systém však nesmí žádným způsobem omezit možnost opuštění výtahu.

V případě evakuačních a požárních výtahů musí být evakuační a požární funkce nadřazena přístupovému systému:

- přístupový systém neovlivní funkci nezávislé (požární) jízdy, která je aktivována klíčovým spínačem na vnější volbě (nejčastěji v 1.np) a v kabině výtahu
- přístupový systém bude umožňovat vzdálené i nouzové (klíčovým spínačem ve strojovně výtahu) odstavení – přepnutí do klasického provozního režimu
- přístupový systém však nesmí žádným způsobem omezit možnost opuštění výtahu

Po instalaci proběhne za účasti dotčených subjektů (správce za FNOI, servisní organizací servisující výtahy a servisní organizací za přístupový systém) zkouška každého výtahu, kdy budou ověřeny všechny funkce výtahu (požární jízda, nezávislá jízda, zvonek z kabiny, nouzová komunikace,..)

Způsob ovládání výtahů bude začleněn do osnov školení o požární ochraně tak, aby s ním byl prokazatelně seznámen obsluhující zdravotnický personál.

Závěr

Výše popsany přístupový systém nevyžaduje žádná další opatření z hlediska požární bezpečnosti při dodržení údajů tohoto požární bezpečnostního řešení stavby (PBRs).

V Olomouci dne 2020-02-13.

.....

Ing. Jaromír Dejl, 777 583 699

