

V Olomouci 6.10. 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce VZ-2021-000995 - Oprava kompresorové stanice - UZQ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 10. 2021.

Dotaz

dovoluji se na Vás obrátit s žádostí prodloužení termínu dodání technologie výroby medicínální vzduchu do VŘ - Oprava kompresorové stanice - UZQ. Důvodem je současná celosvětově špatná situace s dodávkou materiálů a dílů pro výrobu kompresorů a sušičů. Kompresory, které bychom mohli nabízet do VŘ mají aktuálně dodací lhůtu 10 - 12 týdnů, adsorpční sušiče 14-16 týdnů.

Odpověď

Zadavatel prodloužil dobu realizace ze 40 dnů ode dne zahájení na 16 týdnů ode dne zahájení. Nedílnou součástí tohoto vysvětlení ZD č. 1 je aktualizovaná Příloha č.2 - Návrh smlouvy o dílo(061021).

Příloha:
Příloha č.2 - Návrh smlouvy o dílo(061021)