

IO01 - Osvětlení

na pozemku p.č. 711/2,
k.ú. Nová Ulice

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Dokumentace pro vydání společného
povolení



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant GP

Ing. arch. Adam Rujbr

HIP

Ing. arch. Adam Rujbr

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Zodpovědný projektant


Karel Budín

Vypracoval

Vladimír Šob

Datum

10. 2021



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Specifikace dodávky rozváděče RS-KO	ks	1,00						
Dodávky - celkem								
Specifikace dodávky rozváděče RS-KO								
<i>RS-KO - rozvodnice na omítku, 2 moduly</i>								
Například C.2030	ks	1,00						
<i>Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA). Typ AC. Charakteristika B</i>								
Například OLI-10B-N1-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	1,00						
Specifikace dodávky rozváděče RS-KO - celkem								
Elektromontáže								
Elektroinstalace								
<i>V ceně kabelů a ostatních přístrojů vyžadujících řednické práce jsou již tyto práce zahrnuty a nejsou oceněny samostatně</i>								
<i>SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, IR</i>								
Například LX16C	ks	1,00						
<i>SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ.</i>								
Svítilno ozn. "A-1", viz TZ	ks	2,00						
Svítilno ozn. "B", viz TZ	ks	3,00						
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
CYKY 3(1)x1.5 mm2, pevně	m	20,00						
CYKY 3(1)x 4 mm2, pevně	m	45,00						
CYKY 5(1)x1.5 mm2, pevně	m	1,00						
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
Do 2,5 mm2	ks	6,00						
Do 6 mm2	ks	3,00						
Krabice černá například KSK 80_FA	ks	1,00						
<i>SVORKOVNICE KABICOVÁ</i>								
3x1-2,5mm2	ks	3,00						
<i>Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotností</i>								
do 20 kg	ks	1,00						
Elektroinstalace - celkem								
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00						
Napojení na stavající zařízení	hod	2,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK. DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	8,00						
Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,00						
Podružný materiál nezahrnutý v ceníkových položkách 5%								
Elektromontáže - celkem								
Zemní práce								
ZEMNÍ PŘÍPRAVA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ. O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 2	m3	1,00						
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40	m	12,00						
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 2, šíře 300mm,hloubka 550mm	m	30,00						
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	60,00						
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	30,00						
ODVOZ ZEMINY								
Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3	1,00						
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 2, šíře 300mm,hloubka 350mm	m	30,00						
Zemní práce - celkem								