

ULOŽENÍ VODIČŮ:

▶A A◀ **ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA** plast 17X17 mm

SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ	**3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S**
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM	**DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE**
VNĚJŠÍ VLIVY	**JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3**

MĚŘÍTKO 1:50 0 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m

0,000 = 473,600 m.n.m

IO01 - Venkovní osvětlení

na pozemku p.č. 711/2,
k.ú. Nová Ulice

Klient: Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6. 779 00 Olomouc

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr
Vypracoval: Ing. arch. Adam Rujbr
Datum: 10. 2021

ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Zodpovědný projektant: Karel Budín
Vypracoval: Vladimír Šob
Datum: 10. 2021

Dokumentace pro vydání společného povolení

SITUACE - ROZŠÍŘENÍ VO O KOLÁRNU

1:100

D.1.4.C.05.

A3