

Napojení rozvaděče EKV

na pozemku p.č. 711/2,
k.ú. Nová Ulice

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Dokumentace pro vydání společného
povolení



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant GP

Ing. arch. Adam Rujbr

HIP

Ing. arch. Adam Rujbr

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Zodpovědný projektant


Karel Budín

Vypracoval

Vladimír Šob

Datum

10. 2021



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Elektroinstalace								
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
CYKY 3x2.5 mm2, pevně	m	20,00						
Například LHD 17X17 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m	5,00						
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
Do 2,5 mm2	ks	6,00						
Elektroinstalace - celkem								
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00						
Napojení na stávající zařízení	hod	2,00						
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK. DLE ČSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	6,00						
Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00						
Podružný materiál nezahrnutý v ceníkových položkách 5%								
Elektromontáže - celkem								