



ULOŽENÍ VODIČŮ:
▶A A◀ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA plast 17X17 mm

SILOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

MĚŘÍTKO 1:50 0 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m

0,000 = 473,600 m.n.m

Napojení rozvaděče EKV

na pozemku p.č. 711/2,
k.ú. Nová Ulice
Klient Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6. 779 00 Olomouc

Generální projektant

Adam Rujbr Architects
Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
Vypracoval Ing. arch. Adam Rujbr
Datum 09. 2021

ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Zodpovědný projektant Karel Budín
Vypracoval Vladimír Šob
Datum 10. 2021

Dokumentace pro vydání
společného povolení
INSTALAČNÍ SCHÉMA - 1. NP

1:50

D.1.4.C.05.