

objekt P1

| Evidenční značka | Název dokumentu |
|------------------------|---|
| ČSN 33 2000-7-710 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: |
| ČSN EN 60601 (36 4800) | Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory |
| / | Elektrické zdravotnické přístroje |
| | Další elektrotechnické a příbuzné obory ve zdravotnictví |

| Č.m. | Název místnosti | Zdravotnický provoz | Skupina | | | Třída | |
|-----------|-----------------|------------------------------|---------|---|---|---------|----------------|
| | | | 0 | 1 | 2 | ≤ 0,5 s | > 0,5 s ≤ 15 s |
| A_P101021 | Vyšetřovna | 6. vyšetřovna nebo ošetřovna | | x | | | x |

Skupina 0 :

Klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory dle ČSN 33 2000-7-710, tab. A1

| Třída | Zajištění napájení el. energií |
|-------------------------------------|--|
| Třída 0 (bez přerušení) | Napájení zajištěno automaticky bez přerušení |
| Třída 0,15 (velmi krátké přerušení) | Napájení zajištěno automaticky do 0,15s |
| Třída 0,5 (krátké přerušení) | Napájení zajištěno automaticky do 0,5s |
| Třída 5 (normální přerušení) | Napájení zajištěno automaticky do 5s |
| Třída 15 (střední přerušení) | Napájení zajištěno automaticky do 15s |
| Třída > 15 (dlouhé přerušení) | Napájení zajištěno automaticky za více než 15s |