



POZNÁMKY:

VŠECHNY MÍRY JSOU V MM OD ČISTÉ ZDI NEBO PODLAHY. DODRŽTE KÓTY, DIMENZE A ROZTEČE ! PROVEDENÍ INSTALACE V OSTATNÍCH NEZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH SE ŘEŠÍ DLE ČSN 33 2000. POŽADAVKY ČSN 33 2000 V MÍSTNOSTECH PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY ŘEŠÍ ČSN 33 2000-7-710. ZPŮSOB NAPÁJENÍ EL. ZÁSUVK A VŠECH PEVNĚ INSTALOVANÝCH EL. SPOTŘEBIČŮ V MÍSTNOSTECH PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY JE DÁN SKUPINOU MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710.

LEGENDA OZNAČOVÁNÍ PRVKŮ:

NXX - NÁBYTKOVÉ PRVKY

TXX - TECHNOLOGIE

PD STAVEBNÍ ÚPRAVY P1

VYŠETŘOVNA, KOŽNÍ KLINIKA

Projektant/Klient: Fakultní nemocnice Olomouc
Adresa: I.P. PAVLOVA 185/6,
779 00 OLOMOUC
Ing. Otakar Spáčil
Zodpovědný projektant:
Vypracoval: Ing. Martin Pavela
Datum: 06.01.2022



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

Dispozice 1.NP

1:50

D.2.1.3