



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

V Olomouci 22.7.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

VZ-2022-000749 - Oprava opláštění a střechy části skladovací haly

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.7. 2022, 21.7.2022 a 22.7.2022.

DOTAZ č. 1:

Mám dotaz na akci oprava opláštění a střechy části skladovací haly.

Lhůta pro zhotovení je v zadání 60dní.

V rozpočtu je ale nájem plošiny pouze na 10 dní a věží na 2x15dní, což neodpovídá 60 dním provádění.

Žádáme o úpravu vv.

ODOPOVĚĎ:

Zadavatel nepředpokládá využívání plošiny a věží každý den po celou dobu realizace stavby.

DOTAZ č. 2:

1 – Ve výkazu výměr pol. 30 je požadavek na odstranění nátěru na zámečnických konstrukcích obroušením. Aby bylo možno nacenit odstranění původní povrchové úpravy, žádáme, aby byla umožněna návštěva objektu.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 26.7.2022 v 9 hodin. K setkání účastníků prohlídky místa plnění dojde na okraji areálu Fakultní nemocnice Olomouc na rohu v místě spojení ulic Jana Zrzavého a ul. Hněvotínská v Olomouci – situační mapa součástí Přílohy č. 3.

DOTAZ č.3:

1 – Ve výkazu výměr pol. 17 a 18 je na střechu objektu navržen tvarovaný plech 55/235/940, tl. 0,7 mm z pozinkovaného plechu s antikondenzační úpravou. Dle dodavatelů se antikondenzační úprava na pozinkované plechy neprovádí. Úpravu je možno provést jen na lakovaný plech. Můžeme nacenit lakovaný plech s antikondenzační úpravou?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel trvá na podmínce stanovené v zadávací dokumentaci, výkazu výměr. Zadavatel požaduje plech trapézový 55/235 940 Pz tl 0,70mm s antikondenzační úpravou. Zadavatel nebude akceptovat lakovaný plech s antikondenzační úpravou.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 9.8.2022 do 10 hodin.