



ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO – 3NPE,~50Hz,400V,TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000–4–41ed3:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA


VYPRACOVAL	Milan Vician 		
KONTROLOVAL	Milan Vician 		
INVESTOR	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	MĚŘITKO	-
Chlazení místností OPECH v 1.NP - - objekt A SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM	04/2022
		STUPEŇ	DPS
		Č.KOPIE	
Doplnění rozváděče RH1 (MDO)		Č.VÝKRESU	D.1.4.2.5

ČÍSLO POLE
TECHNOLÓG.POPIS
ČÍSLO VÝVODU

MDO - 3NPE~50Hz,400V/TN-S

1MFA01
16D/3
16A

1MFA01.1
16C/1
16A



U1

PE
N

1MWB 01.1
1MEH-01.1

1MWB 01
1MEH-01

MDO - (B2c,s1,d0)-3x2,5
VZT

Cu-J 5x2,5 (B2c,s1,d0)
VENKOVNÍ VZT JEDNOTKA