



ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO – 3NPE, ~50Hz, 400V, TN-S
DO – 3NPE, ~50Hz, 400V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician 		
KONTROLOVAL	Milan Vician 		
INVESTOR	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	MĚŘÍTKO	-
Dochlazování místností v 1.NP v budově M3 - Neurochirurgická klinika SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM	07/2022
		STUPEŇ	DPS
		Č.KOPIE	
Doplnění rozváděče RMS1,2		Č.VÝKRESU	D.1.4.2.5

ČÍSLO POLE
TECHNOLÓG.POPIS
ČÍSLO VÝVODU


MDO - 3NPE~50Hz,400V/TN-S
DO - 3NPE~50Hz,400V/TN-S

MFA101
25C/3
25A

MFA102
16C/1
16A

MFA202
10C/1
10A

DFA203
10C/1
10A



PE
N



Cu-J 5x6 (B2ca,s1,d0)
VENKOVNÍ VZT JEDNOTKA



MDO - (B2ca,s1,d0)-3x2,5
vnitřní jednotky - VZT



MDO - (B2ca,s1,d0)-3x1,5
osvětlení



MDO - (B2ca,s1,d0)-3x1,5
osvětlení