

V Olomouci 14. 10. 2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2022-001097 - Čistírna odpadních vod (ČOV) ve FNOL

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13. 10. 2022

Dotaz 1:

Je možná prohlídka ČOV? (zejména z důvodu prohlídky staveniště, dostupnosti k ČOV, způsobu a umístění napojení AS na potrubí vzduchu na hraně nádrže)

Odpověď 1:

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění v úterý dne 18.10.2022 v 9 hod. Setkání účastníků se zástupci FNOL se uskuteční před vchodem do budovy ČOV – budova s označením XA naproti budovy L (Transfuzní oddělení).

Dotaz 2:

pro návrh aeračního systému potřebujeme poslat výkresy nádrží, nebo aspoň jejich rozměry (d x š x v) s uvedením výšky hladiny.

Odpověď 2:

rozměry aktivačních nádrží (2)

Délka - 6 metrů
Šířka - 4.2 metrů
výška - 4 metry
objem jedné aktivační nádrže je 100.8 m3

rozměry selektorů (8)

Délka - 1 metr
Šířka - 0.9 metru
Výška - 4 metry
objem jednoho selektoru je 3.6 m3

Dotaz 3:

typ stávajících elementů (možnost vyměnit elementy formou kus/kus)

Odpověď 3:

Není možné vyměnit elementy formou kus za kus.

Dotaz 4:

typ a výkony dmychadel, množství vzduchu od dmychadla s uvedením, jakým způsobem jsou nádrže vzduchem zásobeny (každá má svoje dmychadlo, jedno dmychadlo pro více nádrží)

Odpověď 4:

Dmychadlo typ: LUTOS DI 10 - 6H
Výkon dmychadla: 146 m3 / hod
Všechna dmychadla jsou napojena do jednoho potrubí, rozdělena jsou až u nádrží.

Dotaz 5:

řízení dmychadel – frekvenčním měničem, kyslíkovou sondou, zapnuto-vypnuto

Odpověď 5:

Řízení dmychadla probíhá přes systém Mar - tedy systém vypnuto – zapnuto.

Dotaz 6:

Kdy je plánovaná realizace?

Odpověď 6:

Zahájení díla do 14 dnů od písemné výzvy objednatele a realizace do 45 dnů od zahájení tak, aby dílo bylo ukončeno nejpozději v druhé polovině prosince 2022.

Dotaz 7:

Současně máme trochu problém s termínem odevzdání cenové nabídky. Termín 21.10.2022 lze o několik dnů posunout?

Odpověď 7:

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 25.10.2022 do 10 hod.