

V Olomouci 18. 10. 2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2022-001097 - Čistírna odpadních vod (ČOV) ve FNOL

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17. 10. 2022

Dotaz 1:

jaká je výška hladiny v nádržích?

Odpověď 1:

Výška hladiny v nádržích je 3,9m.

Dotaz 2:

ve výkazu výměr není položka demontáž stávajícího zařízení (a jeho ekologická likvidace?).
Předpokládáme, že dodavatel, ale bylo by dobré vědět, že máme s touto prací počítat.

Odpověď 2:

Předmětem veřejné zakázky je oprava zařízení, nejedná se o výměnu.

Dotaz 3:

kdo vyčerpá nádrže a vyčistí je?

Odpověď 3:

Vyčerpání nádrží zajistí zadavatel.