



V Olomouci 30. 3. 2023

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu  
VZ-2023-000365 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NCHIR - OS 2.**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28.3.2023

Dotaz 1

po prostudování zadávací dokumentace vznášíme následující dotazy:

**Dotaz č. 1:**

*Ve výkaze výměr se nachází položky:*

| Díl: 784         | Malby  |    |           |  | 0,00 |
|------------------|--|----|-----------|--|------|
| 130 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x         | m2 | 390,23800 |  | 0,00 |
| 131 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x      | m2 | 390,23800 |  | 0,00 |
| 132 784-01       | Nátěr bezprašný HERBOL Zenith PU 30, vč. penetrace | m2 | 330,94450 |  | 0,00 |

*Tyto položky se však výměrou neshodují s PD v.č. 22039S6-03:*

**BEZPRAŠNÝ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR STĚN**

BUDE PROVEDEN NA STĚNÁCH A STROPECH MÍSTNOSTÍ 180,160,170,090,080

VÝMĚRA: 360 M<sup>2</sup>

**OMYVATELNÝ NÁTĚR STĚN - ANTIBAKTERIÁLNÍ**

PROVEDEN NA STÁVAJÍCÍ OMYVATELNÉ NÁTĚRY STĚN A STROPŮ A NA DVĚ NOVÉ SOK PŘÍČKY

V MÍSTNOSTECH 100,část110,část111,část 120,část 150, část 140,161

VÝMĚRA: 290 M<sup>2</sup>

*Jaká výměra je správná?*

Odpověď 1

Platná výměra je uvedena ve výkazu výměr.

Dotaz 2

**Dotaz č. 2:**

*Ve výkaze výměr viz. dotaz č. 1 je uveden materiál Primalex Plus. Tento nátěr není dle technického listu výrobce ani omyvatelný ani antibakteriální. Dále výrobce v technických listech doporučuje přípravu podkladu:*

**Soudržné starší nátěry** - Původní nebo křídující nátěry zbavte prachu a mechanických nečistot. Případné mastnoty odstraňte omytím mýdlovým roztokem. Drobné defekty vyspravte Primalex PRÁŠKOVÝ TMEL nebo Primalex VNITŘNÍ STĚRKA JEMNOZRNNÁ. Větší trhliny je třeba vyspravit vhodným akrylátovým tmelem. Opravované povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy penetrujeme Primalexem HLOUBKOVÁ PENETRACE dle návodu k použití.

*Ve výkaze výměr chybí očištění původního nátěru a hloubková penetrace.*

*Jak postupovat při naceňování?*



Odpověď 2

Místnosti č.90, č.80, č.200 jsou společné chodby, kde je pouze bezprašný otěruvzdorný nátěr stěn jen kvůli bouracím pracem a novým příčkám. Dodržujeme stávající stav v těchto prostorách. V dalších místnostech uvnitř operačního traktu nutno použít omyvat. nátěr do zdravotnictví. U místností 180,170,160 tedy nutno také použít omyvat. nátěr do zdravotnictví. Penetrace povrchu je uvedena v položce č.130 výkazu výměr.

---

Dotaz 3

**Dotaz č. 3:**

*V PD v.č. 22039S6-03 jsou uvedeny skladby S1 a S2, kde je popsána úprava stávající stropní konstrukce. Jaký důvod má penetrace povrchu, když se na něj klade kročejová izolace volně ložená? Dále nám v těchto skladbách a ve výkaze výměr chybí separační fólie oddělující kročejovou izolaci od betonové podlahy a to vč. dilatačního pásku kolem svislých konstrukcí.*

Odpověď 3

Penetrace povrchu stropu byla v původní skladbě, která se v průběhu projektu měnila – zůstala tedy chybně i ve VV. Ve VV chybí tedy i separační fólie + dilatační pásek.

Do výkazu výměr doplněno.

---

Dotaz 4

**Dotaz č. 4:**

*Ve výkaze výměr je uvedena položka:*

|          |   |     |         |  |      |
|----------|---|-----|---------|--|------|
| 70 96-01 | Dodatečné vyřezání otvoru do stávajícího dveřního křídla r.400x200mm pro větrací mřížku | kus | 1,00000 |  | 0,00 |
|----------|---|-----|---------|--|------|

*Nikde jsme nenašli položku na dodávku a osazení mřížky dle PD v.č. 22039S6-03:*

POZN.10 - DO STÁVAJÍCÍHO DŘEVENÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA BUDE VYŘEZÁN OTVOR PRO VĚTRACÍ MŘÍŽKU  
VÝMĚRA: OTVOR 400X200 MM - 1 KS

Odpověď 4

Položka na osazení a dodávku mřížky je ve VV VZT D.1.4.3 (č.2.1)

---

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení č. 1 jsou opravené dokumenty Přílohy č. 3 – PD a výkaz výměr, oddíl D.1.1 Architektonicko-stavební řešení „01\_TZ\_DPS\_\_03\_30\_2023“ a „03\_Půdorys 3.NP - NS\_03\_30\_2023“ a výkaz výměr „PD-Stav.úpravy kliniky neurochirurgie 3.np operační sál č.2\_bez ceny\_30\_3\_2023“

**Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 14. 4. 2023 do 10 hod.**

Přílohy:

01\_TZ\_DPS\_\_03\_30\_2023

03\_Půdorys 3.NP - NS\_03\_30\_2023

PD-Stav.úpravy kliniky neurochirurgie 3.np operační sál č.2\_bez ceny\_30\_3\_2023