


PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA






OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, ~50Hz, 400V, TN-C/S

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician		<div>MILAN VICIAN</div> <div>Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení</div> <div>ČKAIT 1201695 IČ 46552286</div> <div>milan.vician@gmail.com</div>	
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician			
KONTROLOVAL	Milan Vician			
MÍSTO	Olomouc Nová Ulice, st. 277			
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc			
STAVBA	Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL		DATUM	03/2023
SO - PS	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ		STUPĚŇ	DPS
POČET A4			3A4	
MĚŘÍTKO			-	
VÝKRES	Přehledové schéma		D.1.4.g/04	