

V Olomouci 22. 2. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce
VZ-2024-000074 - Bezpečnostní infrastruktura FNOL_II

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.2.2024

DOTAZ:

1. Prosíme o upřesnění rozsahu těchto systémů
 - PZTS (počet detektorů, typy ústředen PZTS – uveden je pouze počet ústředen 33ks)
 - Systém pro tísňové hlášení
 - počet instalovaných tlačítek v systému sestra/pacient
 - počet instalovaných tlačítek v systému PZTS
 - Systém kontroly pohybu vozidel (počet vjezdů, počet kamer)
 - Provozní technologie budov BMS (počty koncových prvků a řídicích jednotek)
2. Prosíme o vysvětlení pojmu RPO a sdělení, zda má být také předmětem posuzování.
3. Prosíme o upřesnění požadavku na „revize a návrh doporučeného rozsahu vedené dokumentace“
 - Požadavkem je pouze vytvořit soupis stávající dokumentace a navrhnout její doplnění?
 - Nebo je pod „revizí“ požadováno porovnání stávající dokumentace se skutečným stavem a vyznačení změn?
4. Předmětem zakázky je mimo jiné „návrh optimálního využití a vzájemného propojení těchto technologií k umožnění případného proaktivního bezpečnostního dohledu a řízení (vynucování) bezpečnostní politiky zadavatele“. Prosíme o bližší upřesnění záměrů, cílů a požadavků zadavatele v oblasti proaktivního bezpečnostního dohledu a bezpečnostní politiky, které se vztahují na posuzované systémy.

ODPOVĚĎ:

K bodu 1.

Upřesnění rozsahu systémů

- **PZTS:** Počet ústředen se zvýšil z celkového počtu 33 zařízení na 36, počet detektorů je 478.
Typy ústředen i s počty prvků jsou uvedeny v příloze s názvem „EZS_pocty_prvku“, která je součástí tohoto vysvětlení ZD č. 2
- **Systém pro tísňové hlášení**
 - počet instalovaných tlačítek v systému sestra/pacient – celkový počet 88 tlačítek;
 - počet instalovaných tlačítek v systému PZTS – celkový počet 19 tlačítek;
- **Systém kontroly pohybu vozidel** (počet vjezdů, počet kamer) – tři (3) vjezdové systémy, jeden z ulice I.P. Pavlova, dva na ulici Hněvotínská a Hněvotínská2, každý vjezd má jednu

vjezdovou a jednu výjezdovou kameru pro snímání RZ. Každý vjezd a výjezd má dohledové kamery pro ostrahu, tyto kamery jsou součástí kamerového systému;

- **Provozní technologie budov BMS** (počty koncových prvků a řídicích jednotek) – celkový počet řídicích jednotek je 490, počet koncových prvků je cca 18000.

K bodu 2.

RPO je označení pro evakuační rozhlas a ten je součástí posuzování.

K bodu 3.

„Revizí a návrhem doporučeného rozsahu vedené dokumentace“ je míněno vytvoření soupisu stávající dokumentace s návrhem na její doplnění nebo popřípadě redukcí.

K bodu 4.

V dotazu uvedené požadavky na doplnění očekává zadavatel ve zpracované dokumentaci od vybraného zhotovitele – návrh všech možných využití s důrazem na maximální hospodárnost provozu stávajících bezpečnostních a signalizačních systémů zadavatele dle požadavků legislativy, za použití odpovídající odborné způsobilosti a zkušenosti zhotovitele a jak je vymezeno v předmětu plnění veřejné zakázky v Příloze č. 3 – Specifikace.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek byla vysvětlením ZD č. 1 stanovena na 4.3.2024 v 10:00 hod, což odpovídá prodloužení této lhůty o celou svou původní délku.

Příloha:

- EZS_pocty_prvku